

新竹科學工業園區(銅鑼園區)污水下水道可容納排入之水質標準

中華民國 101 年 9 月 25 日科學工業園區管理局園勞字第 1010030279A 號公告訂定，並自同年 10 月 1 日生效

一、本標準依據科學工業園區污水處理及下水道使用管理辦法第五條第二項規定定之。

二、園區內公民營事業及機關學校之預先處理設施之下水道可容納排入之水質標準(以下簡稱容許標準)，其水質項目及限值如下表：

項 目	限 值	項 目	限 值
1.水溫(°C)	35	31. 陰離子介面活性(mg/l)	5
2.pH 值	6~9	32. 硼(mg/l)	0.75
3.硫化物(mg/l)	1	33. 硒(mg/l)	0.02
4.生化需氧量(mg/l)	300	34. 氟鹽(mg/l)	15
5.化學需氧量 (mg/l)	500	35. 多氯聯苯(mg/l)	不得檢出
6.懸浮固體(mg/l)	300	36. 總有機磷劑(mg/l)	0.5
7.油脂(mg/l)	5	37. 總氨基甲鹽酸(mg/l)	0.5
8.酚類(mg/l)	1	38. 除草劑(mg/l)	1.0
9.甲醛(mg/l)	3.0	39. 安殺番 (mg/l)	0.03
10.氰化物(mg/l)	1	40. 安特寧(mg/l)	不得檢出
11.氯化物(mg/l)	175	41. 靈丹(mg/l)	不得檢出
12.鋁(mg/l)	5	42. 飛佈達及其衍生物(mg/l)	不得檢出
13.鉍(mg/l)	0.5	43. 滴滴涕及其衍生物(mg/l)	不得檢出
14.鈷(mg/l)	0.05	44. 阿特靈、地特靈(mg/l)	不得檢出
15.鋰(mg/l)	2.5	45. 五氯酚及其鹽類(mg/l)	不得檢出
16.鉬(mg/l)	0.01	46. 毒殺芬 (mg/l)	不得檢出
17.鈳(mg/l)	10	47. 五氯硝苯(mg/l)	不得檢出
18.總汞(mg/l)	0.005	48. 福爾培(mg/l)	不得檢出
19.有機汞(mg/l)	不得檢出	49. 四氣丹(mg/l)	不得檢出
20.鎘(mg/l)	0.01	50. 蓋普丹(mg/l)	不得檢出
21.鉛(mg/l)	0.1	51. 比導電度 (μ mho/cm)	750
22.總鉻(mg/l)	2	52. 真色色度	400
23.六價鉻(mg/l)	0.1	53. 總氮(mg/l)	40
24.砷(mg/l)	0.5	54. 銻(mg/l)	0.2
25.銅 (mg/l)	0.2	55. 鎳(mg/l)	0.2
26.鋅 (mg/l)	2	56. 總毒性有機物(TTO) (mg/l)	1.37
27.溶解性鐵 (mg/l)	10		
28. 溶解性錳 (mg/l)	2		
29. 鎳(mg/l)	0.5		
30. 銀(mg/l)	0.5		